


Теплая кровля - облегченная конструкция, гидроизоляция на основе битума (наплавляемая),  
несущая конструкция - ж/б плита (бетон).



- 1 несущая конструкция
- 2 бетон (разуклонка)
- 3 Заливка горячим битумом
- 4 Теплоизоляция - пеностекло
- 5 Заливка горячим битумом
- 6 гидроизоляция на основе битума
- 7 HL62H - корпус кровельной воронки, с полимербитумным полотном Ø500 мм и толщиной 4 мм
- 8 HL65H - надставной элемент, с полимербитумным полотном Ø500 мм и толщиной 4 мм
- 9 Листоуловитель Ø180 мм (входит в комплект воронки HL62H)
- 10 монтажная пена
- 11 Теплоизоляция трубопровода
- 12 Труба (ПП, ПВХ)
- 13 Свободную зону надо заполнить теплоизоляцией

Примечание:

1. Кровельная воронка HL62H может быть заменена на воронку с электроподогревом типа HL62.1H
2. При составлении спецификации необходимо указывать диаметр выпуска кровельной воронки, например:  
HL62.1H/7 - Ø75мм, HL62.1H/1 - Ø110мм, HL62.1H/2 - Ø125мм, HL62.1H/5 - Ø160мм.  
Монтажное отверстие: Ø200 мм
3. В местах установки кровельных воронок необходимо выполнить местное понижение на 20-30 мм диаметром 1м за счет уменьшения толщины слоя утеплителя или за счет уменьшения основания под гидроизоляционный ковер.